Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Agence Régionale de Santé Normandie

Agence Régionale de Santé Normandie **Direction de la santé publique**
Pôle santé environnement
Unité départementale de la Seine Maritime

Rouen, le 27 juillet 2023

MONSIEUR LE PRESIDENT
SYN. YERVILLE
Mairie

76760 YERVILLE

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

SYN. YERVILLE

Prélèvement	**00286663**
Unité de gestion	SYN. YERVILLE (UGE 0140)
Installation	YERVILLE (UDI 000541)
Point de surveillance	Point communal (S 0000000331)
Commune	CRIQUETOT-SUR-OUVILLE
Localisation exacte	299 RUE DE L'AVENIR

Prélevé le : **mercredi 19 juillet 2023 à 11h40**
par : MYLENE ADAM
Type visite : D2
Type d'eau : T
Motif :

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : 76D12 Code SISE de l'analyse : 00286725 Référence laboratoire : E.2023.14198-1

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	*supérieure*	*inférieure*	*supérieure*
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.					
Cuivre	0,44 mg/L		2,00		1,00
Nickel	11,1 µg/L		20,00		
Plomb	6,2 µg/L		10,00		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00286663)

Eau d'alimentation conforme, le jour du prélèvement, aux exigences de qualité pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Nota Bene : Les teneurs ne valent que pour le point d'utilisation où elles ont été mesurées. Compte tenu de l'influence du réseau de distribution d'eau (réseau intérieur et éventuellement branchement public) sur la dissolution des métaux, ces valeurs ne sont pas représentatives de la qualité de l'eau pour l'ensemble des consommateurs du réseau de distribution.

P/Le directeur général
Signé
L'ingénieur d'études sanitaires
Anne GERARD

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Agence Régionale de Santé Normandie **Direction de la santé publique**
Pôle santé environnement
Unité départementale de la Seine Maritime

Agence Régionale de Santé Normandie

Rouen, le 27 juillet 2023

MONSIEUR LE PRESIDENT
SYN. YERVILLE
Mairie

76760 YERVILLE

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

SYN. YERVILLE

Prélèvement **00286664**
Unité de gestion SYN. YERVILLE (UGE 0140)
Installation YERVILLE (UDI 000541)
Point de surveillance Point communal (S 0000000331)
Commune CRIQUETOT-SUR-OUVILLE
Localisation exacte 299 RUE DE L'AVENIR

Prélevé le : **mercredi 19 juillet 2023 à 11h45**
par : MYLENE ADAM
Type visite : D2
Type d'eau : T
Motif : contrôle sanitaire

Mesures de terrain

	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Aspect (qualitatif)	0	SANS OE				
Couleur (qualitatif)	0	SANS OE				
Odeur (qualitatif)	0	SANS OE				
Saveur (qualitatif)	0	SANS OE				
Turbidité néphélométrique NFU	<0,1	NFU				2,00
Température de l'eau	18,8	°C				25,00
Conductivité à 25°C	618	µS/cm			200,00	1 100,00
pH	7,1	unité pH			6,50	9,00
Chlore libre	0,17	mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,19	mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : 76D12 Code SISE de l'analyse : 00286726 Référence laboratoire : E.2023.14198-2

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	18	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	5	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL				0
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL		0		
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL		0		
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1	n/(100mL				0
FER ET MANGANESE						
Fer total	<5,0	µg/L				200,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH4)	<0,02	mg/L				0,10
Nitrites (en NO2)	<0,01	mg/L		0,50		
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,65	mg/L		1,00		
Nitrates (en NO3)	32,4	mg/L		50,00		
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.						
Antimoine	<0,50	µg/L		10,00		
Cadmium	<0,10	µg/L		5,00		
Chrome total	0,84	µg/L		50,00		
COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS						
Chlorure de vinyl monomère	<0,05	µg/L		0,50		
HYDROCARB. POLYCYCLIQUES AROMATIQU						
Fluoranthène *	<0,01	µg/L				
Benzo(b)fluoranthène	<0,01	µg/L		0,10		
Benzo(k)fluoranthène	<0,01	µg/L		0,10		
Benzo(a)pyrène *	<0,0030	µg/L		0,01		
Benzo(g,h,i)pérylène	<0,01	µg/L		0,10		
Indéno(1,2,3-cd)pyrène	<0,01	µg/L		0,10		
Hydrocarbures polycycliques aromatiques (6 subst.*)	<SEUIL	µg/L				
Hydrocarbures polycycliques aromatiques (4 substances)	<SEUIL	µg/L		0,10		
Acénaphtène	<0,01	µg/L				
Anthracène	<0,01	µg/L				
Benzanthracène	<0,01	µg/L				
Acénaphthylène	<0,25	µg/L				
Méthyl(2)fluoranthène	<0,01	µg/L				
Chrysène	<0,01	µg/L				

			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
HYDROCARB. POLYCYCLIQUES AROMATIQU						
Dibenzo(a,h)anthracène	<0,01	µg/L				
Fluorène	0,02	µg/L				
Naphtalène	<0,01	µg/L				
Méthyl(2)naphtalène	<0,01	µg/L				
Phénantrène	0,12	µg/L				
Pyrène	<0,01	µg/L				

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00286664)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

P/Le directeur général
Signé
L'ingénieur d'études sanitaires
Anne GERARD

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Agence Régionale de Santé Normandie

Agence Régionale de Santé Normandie **Direction de la santé publique**
Pôle santé environnement
Unité départementale de la Seine Maritime

Rouen, le 1 août 2023

MONSIEUR LE PRESIDENT
SYN. YERVILLE
Mairie

76760 YERVILLE

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

SYN. YERVILLE

Prélèvement **00286744**
Unité de gestion SYN. YERVILLE (UGE 0140)
Installation BOURDAINVILLE MELANGE FOR+SOUR (TTP 000592)
Point de surveillance SORTIE STATION MELANGE TRAITE (P 0000000212)
Commune BOURDAINVILLE
Localisation exacte RESERVOIR BOURDAINVILLE RN29

Prélevé le : **mercredi 19 juillet 2023 à 11h15**
par : MYLENE ADAM
Type visite : AU
Type d'eau : T2
Motif : suivi renforcé

Analyse laboratoire	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Type de l'analyse : 76AU — Code SISE de l'analyse : 00286806 — Référence laboratoire : E.2023.14197-1					
PESTICIDES TRICETONES					
Sulcotrione	<0,02 µg/L		0,10		
Mésotrione	<0,02 µg/L		0,10		
PESTICIDES ARYLOXYACIDES					
2,4,5-T	<0,02 µg/L		0,10		
2,4-D	<0,02 µg/L		0,10		
2,4-MCPA	<0,02 µg/L		0,10		
2,4-MCPB	<0,02 µg/L		0,10		
Clodinafop-propargyl	<0,02 µg/L		0,10		
Dichlorprop	<0,02 µg/L		0,10		
Fénoxaprop-éthyl	<0,02 µg/L		0,10		
Fluazifop butyl	<0,02 µg/L		0,10		
Mécoprop	<0,02 µg/L		0,10		
Propaquizafop	<0,02 µg/L		0,10		
PESTICIDES CARBAMATES					
Carbaryl	<0,02 µg/L		0,10		
Carbendazime	<0,02 µg/L		0,10		
Carbofuran	<0,02 µg/L		0,10		
Chlorprophame	<0,02 µg/L		0,10		
Fenoxycarbe	<0,02 µg/L		0,10		
Indoxacarbe	<0,02 µg/L		0,10		
Prophame	<0,02 µg/L		0,10		
Pyrimicarbe	<0,02 µg/L		0,10		
PESTICIDES ORGANOCHLORES					
Oxadiazon	<0,02 µg/L		0,10		
PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES					
Phoxime	<0,02 µg/L		0,10		
PESTICIDES TRIAZINES					
Améthryne	<0,02 µg/L		0,10		
Atrazine	0,02 µg/L		0,10		
Cyanazine	<0,02 µg/L		0,10		
Cybutryne	<0,02 µg/L		0,10		
Desmétryne	<0,02 µg/L		0,10		
Métamitrone	<0,02 µg/L		0,10		
Métribuzine	<0,02 µg/L		0,10		
Prométhrine	<0,02 µg/L		0,10		
Propazine	<0,02 µg/L		0,10		
Secbuméton	<0,02 µg/L		0,10		
Simazine	<0,01 µg/L		0,10		
Terbuméton	<0,02 µg/L		0,10		
Terbutryne	<0,02 µg/L		0,10		
PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ...					
Acétochlore	<0,02 µg/L		0,10		
Alachlore	<0,02 µg/L		0,10		
Boscalid	<0,02 µg/L		0,10		
Cyazofamide	<0,02 µg/L		0,10		
Isoxaben	<0,02 µg/L		0,10		
Flamprop-isopropyl	<0,02 µg/L		0,10		

			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ...						
Métazachlore	<0,01	µg/L		0,10		
Métolachlore	<0,01	µg/L		0,10		
Oryzalin	<0,02	µg/L		0,10		
Propyzamide	<0,02	µg/L		0,10		
PESTICIDES UREES SUBSTITUEES						
Chloroxuron	<0,02	µg/L		0,10		
Chlortoluron	<0,02	µg/L		0,10		
Diflubenzuron	<0,02	µg/L		0,10		
Diuron	<0,02	µg/L		0,10		
Flufénoxuron	<0,05	µg/L		0,10		
Trinéxapac-éthyl	<0,02	µg/L		0,10		
Isoproturon	<0,02	µg/L		0,10		
Linuron	<0,02	µg/L		0,10		
Métoxuron	<0,02	µg/L		0,10		
Métobromuron	<0,02	µg/L		0,10		
Monolinuron	<0,02	µg/L		0,10		
Monuron	<0,02	µg/L		0,10		
PESTICIDES SULFONYLUREES						
Triflusulfuron-methyl	<0,02	µg/L		0,10		
Flazasulfuron	<0,02	µg/L		0,10		
Mésosulfuron-méthyl	<0,02	µg/L		0,10		
Azimsulfuron	<0,02	µg/L		0,10		
Rimsulfuron	<0,02	µg/L		0,10		
Sulfosulfuron	<0,02	µg/L		0,10		
PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS						
Bromoxynil	<0,02	µg/L		0,10		
Dinoseb	<0,02	µg/L		0,10		
Dinoterbe	<0,02	µg/L		0,10		
Dinitrocrésol	<0,02	µg/L		0,10		
Fénarimol	<0,02	µg/L		0,10		
Pentachlorophénol	<0,02	µg/L		0,10		
PESTICIDES TRIAZOLES						
Bitertanol	<0,02	µg/L		0,10		
Epoxyconazole	<0,02	µg/L		0,10		
Fludioxonil	<0,02	µg/L		0,10		
Difénoconazole	<0,02	µg/L		0,10		
Metconazol	<0,02	µg/L		0,10		
PESTICIDES STROBILURINES						
Kresoxim-méthyle	<0,02	µg/L		0,10		
MÉTABOLITES PERTINENTS						
OXA alachlore	<0,020	µg/L		0,10		
Atrazine déséthyl	0,05	µg/L		0,10		
Atrazine-2-hydroxy	<0,02	µg/L		0,10		
Atrazine-déisopropyl	<0,01	µg/L		0,10		
Chloridazone desphényl	**0,515**	**µg/L**		**0,10**		
Chloridazone méthyl desphényl	**0,172**	**µg/L**		**0,10**		
Flufenacet ESA	<0,005	µg/L		0,10		
2,6 Dichlorobenzamide	<0,02	µg/L		0,10		
Terbuméton-désethyl	<0,02	µg/L		0,10		
Terbuthylazin déséthyl	<0,01	µg/L		0,10		
MÉTABOLITES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARACTÉRISÉE						
Diméthachlore OXA	<0,010	µg/L		0,10		
1-(3,4-dichlorophényl)-3-méthylurée	<0,02	µg/L		0,10		
1-(3,4-dichlorophényl)-urée	<0,02	µg/L		0,10		
Flufénacet OXA	<0,005	µg/L		0,10		
Ioxynil	<0,02	µg/L		0,10		
Propachlore ESA	<0,005	µg/L		0,10		
Propachlore OXA	<0,005	µg/L		0,10		
PESTICIDES DIVERS						
Bentazone	<0,02	µg/L		0,10		
Bromacil	<0,02	µg/L		0,10		
Benoxacor	<0,02	µg/L		0,10		
Butraline	<0,02	µg/L		0,10		
Dichorophène	<0,02	µg/L		0,10		
Chlorbromuron	<0,02	µg/L		0,10		
Clomazone	<0,02	µg/L		0,10		
Diflufénicanil	<0,01	µg/L		0,10		
Diméthomorphe	<0,02	µg/L		0,10		
Ethofumésate	<0,02	µg/L		0,10		
Fenpropidin	<0,02	µg/L		0,10		
Fenpropimorphe	<0,02	µg/L		0,10		
Fipronil	<0,02	µg/L		0,10		

			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
PESTICIDES DIVERS						
Fluroxypir-meptyl	<0,02	µg/L		0,10		
Fluquinconazole	<0,02	µg/L		0,10		
Flurochloridone	<0,02	µg/L		0,10		
Flurtamone	<0,02	µg/L		0,10		
Fomesafen	<0,02	µg/L		0,10		
Imazalile	<0,02	µg/L		0,10		
Norflurazon	<0,02	µg/L		0,10		
Oxadixyl	<0,02	µg/L		0,10		
Difenacoum	<0,05	µg/L		0,10		
Pendiméthaline	<0,01	µg/L		0,10		
Thiamethoxam	<0,02	µg/L		0,10		
Clothianidine	<0,04	µg/L		0,10		
Prochloraze	<0,02	µg/L		0,10		
Propanil	<0,02	µg/L		0,10		
Fluazinam	<0,02	µg/L		0,10		
Pyriméthanil	<0,02	µg/L		0,10		
Paclobutrazole	<0,02	µg/L		0,10		
Quizalofop-p-éthyl	<0,02	µg/L		0,10		
MÉTABOLITES NON PERTINENTS						
ESA acetochlore	<0,010	µg/L				
OXA acetochlore	<0,010	µg/L				
ESA alachlore	<0,010	µg/L				
CGA 369873	0,073	µg/L				
CGA 354742	0,006	µg/L				
Diméthénamide OXA	<0,010	µg/L				
Diméthénamide ESA	<0,005	µg/L				
ESA metazachlore	0,098	µg/L				
OXA metazachlore	0,005	µg/L				
OXA metolachlore	<0,010	µg/L				
ESA metolachlore	<0,020	µg/L				

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00286744)

Eau d'alimentation non conforme aux exigences de qualité fixées pour la chloridazone desphényl et la chloridazone méthyl desphényl. Les concentrations mesurées dans le cadre du contrôle renforcé sont inférieures à la valeur sanitaire transitoire de 3 µg/l définie par précaution par le ministère de la santé. L'eau peut être consommée sans restriction d'usage.

P/Le directeur général
Signé
L'ingénieur d'études sanitaires
Anne GERARD